

Контрольные замеры															
№ ТП	Стр-ра Ква	Ячейка отходя- щая КЛ	I,(A)			Уф, (В)			Ул, (В)			Положе- ние ПБВ	Дата, время замера	КЛ-6кВ, сечение	КЛ-0,4кВ сечение
			A	B	C	A	B	C	AB	BC	CA				
ТП-5211	1000	№7	0	0,1	0,1	225	224	226	397	399	397	2	22.06.2016 19:20	АПвПу-10 3х(1х150/35мм2)	АПВВнг-1 4х150мм2
		№5	71,5	45,5	69,1	225	224	226	397	399	397				5АПВВнг-1 4х150мм2
		№3	73,2	25,2	34,2	225	224	226	397	399	397				2АПВВнг-1 4х150мм2
		№1	46	51,7	53	225	224	226	397	399	397				АПВВнг-1 4х150мм2
		сумма	190,7	122,5	156,4										
		P, кВт	106												
	1000	№2	39,1	100,5	36,8	226	227	227	401	400	400	2	22.12.2017 19:40	АПвПу-10 3х(1х150/35мм2)	АПВВнг-1 4х150мм2
		№4	0	0	0	226	227	227	401	400	400				2АПВВнг-1 4х150мм2
		№6	0	0	0	226	227	227	401	400	400				2АПВВнг-1 4х150мм2
		№8	0	0	0	226	227	227	401	400	400				АПВВнг-1 4х150мм2
		№14	7,5	34	26	226	227	227	401	400	400				АПВВнг-1 4х150мм2
		Сумма	46,6	134,5	62,8										
	P, кВт	55													
	ТП-5212	1000	№29	0	0,2	4,9	230	230	230	400	401	400	2	22.12.2017 20:10	ААБл-10 3х70мм2
№25			36	70	15	230	230	230	400	401	400	АПвБШп-1 4х120мм2			
№21			0	0	1,1	230	230	230	400	401	400	АПвБШп-1 4х95мм2			
№17			17,5	5,5	12,5	230	230	230	400	401	400	АПвБШп-1 4х35мм2			
№15			0	0	0	230	230	230	400	401	400	АПвБШп-1 4х50мм2			
№13			0	0	0	230	230	230	400	401	400	АПвБШп-1 4х16мм2			
№11			0	0	0	230	230	230	400	401	400	АПвБШп-1 4х150мм2			
№9			0,6	1,5	16,5	230	230	230	400	401	400	АПвБШп-1 4х25мм2			
№5			8,5	3,3	2,2	230	230	230	400	401	400	АПвБШп-1 4х70мм2			
№3			0	0	0	230	230	230	400	401	400	АПвБШп-1 4х120мм2			
№1			0	0	0	230	230	230	400	401	400	АПвБШп-1 4х95мм2			
Сумма			62,6	80,5	52,2										
P, кВт			45												
1000		№2	12,2	36	40,0	223	223	224	391	392	391	3	22.12.2017 20:45	ААБл-10 3х70мм2	АПвБШп-1 4х95мм2
		№6	0	0	0,00	223	223	224	391	392	391				АПвБШп-1 4х35мм2
		№10	8,3	3	3,40	223	223	224	391	392	391				АПвБШп-1 4х16мм2
		№12	1,8	2	1,80	223	223	224	391	392	391				АПвБШп-1 4х25мм2
		№14	0	0	0,00	223	223	224	391	392	391				АПвБШп-1 4х50мм2
		№16	74	47	55,00	223	223	224	391	392	391				АПвБШп-1 4х150мм2
		№18	3	9	20,00	223	223	224	391	392	391				АПвБШп-1 4х70мм2
		№20	28	59	31,00	223	223	224	391	392	391				АПвБШп-1 4х120мм2
		№22	23	11	18,00	223	223	224	391	392	391				АПвБШп-1 4х95мм2
		№26	0	0	0,00	223	223	224	391	392	391				АПвБШп-1 4х120мм2

		№30	0	0	0,00	223	223	224	391	392	391				АПвБШп-1 4x25мм2
		Сумма	150,3	167	169,2										
		P, кВт	109												
ТП-5343	1000	№31	22,6	28	27,3	220	220	220	387	387	387	3	22.12.2017 19:00	АПвПу-10 3х(1х185/50мм2)	2хАПвБ6Шп-1 4х120мм2
		№29	0	0	0	220	220	220	387	387	387				2хАПвБ6Шп-1 4х70мм2
		№27	0,4	0	0,8	220	220	220	387	387	387				АПвБ6Шп-1 4х25мм2
		№25	0	0,1	0,1	220	220	220	387	387	387				2хАПвБ6Шп-1 4х16мм2
		№23	47	15	30	220	220	220	387	387	387				2хАПвБ6Шп-1 4х150мм2
		№21	34,5	29,3	15	220	220	220	387	387	387				2хАПвБ6Шп-1 4х95мм2
		№19	27,8	21	28,3	220	220	220	387	387	387				2хАПвБ6Шп-1 4х150мм2
		№15	37,5	30	19,7	220	220	220	387	387	387				2хАПвБ6Шп-1 4х150мм2
		№13	0	0	0	220	220	220	387	387	387				2хАПвБ6Шп-1 4х35мм2
		№11	12	29	7,7	220	220	220	387	387	387				2хАПвБ6Шп-1 4х150мм2
		№9	1,8	37,7	3,3	220	220	220	387	387	387				АПвБ6Шп-1 4х35мм2
		№7	33,6	21,5	30	220	220	220	387	387	387				2хАПвБ6Шп-1 4х95мм2
		№5	2,9	5,4	0,2	220	220	220	387	387	387				АПвБ6Шп-1 4х35мм2
		№3	17	11	6,6	220	220	220	387	387	387				2хАПвБ6Шп-1 4х95мм2
		№1	0	0	0	220	220	220	387	387	387				2хАПвБ6Шп-1 4х35мм2
		Сумма	237,1	228	169										
		P, кВт	140												
	1000	№2	0	1,4	0,1	237	237	238	398	398	400	3	22.12.2017 18:30	АПвПу-10 3х(1х185/50мм2)	2хАПвБ6Шп-1 4х95мм2
		№6	0	0	0	237	237	238	398	398	400				2хАПвБ6Шп-1 4х95мм2
		№10	0	0	0	237	237	238	398	398	400				2хАПвБ6Шп-1 4х95мм2
		№12	0	0	0	237	237	238	398	398	400				2хАПвБ6Шп-1 4х150мм2
		№14	4,7	3,4	2,5	237	237	238	398	398	400				АПвБ6Шп-1 4х35мм2
		№16	0	0	0	237	237	238	398	398	400				2хАПвБ6Шп-1 4х150мм2
		№18	2	2	0,7	237	237	238	398	398	400				АПвБ6Шп-1 4х35мм2
		№20	0	0	0	237	237	238	398	398	400				2хАПвБ6Шп-1 4х150мм2
		№22	3	2,7	0,1	237	237	238	398	398	400				АПвБ6Шп-1 4х35мм2
		№28	2,2	0	0	237	237	238	398	398	400				АПвБ6Шп-1 4х35мм2
		№32	24	3,1	12	237	237	238	398	398	400				2хАПвБ6Шп-1 4х35мм2
		№34	2,8	1,9	1,9	237	237	238	398	398	400				2хАПвБ6Шп-1 4х16мм2
		№36	0,8	0	0	237	237	238	398	398	400				АПвБ6Шп-1 4х25мм2
		№38	3	3	1,3	237	237	238	398	398	400				2хАПвБ6Шп-1 4х70мм2
		№40	19,3	17,2	37,5	237	237	238	398	398	400				2хАПвБ6Шп-1 4х120мм2
		Сумма	61,8	34,7	56,1										
		P, кВт	36												
		№21	0	0	0	219	220	220	387	385	387				2хАПвБ6Шп-1 4х25мм2
		№19	0	0	0	219	220	220	387	385	387				2хАПвБ6Шп-1 4х150мм2
		№17	0,3	5,3	3,7	219	220	220	387	385	387				АПвБ6Шп-1 4х35мм2

ТП-5420	1000	№15	0	0	0	219	220	220	387	385	387	3	22.12.2017 19:00	АПвПу-10 3х(1х185/50мм2)	2хАПвБ6Шп-1 4х150мм2
		№13	0	0	0	219	220	220	387	385	387				АПвБ6Шп-1 4х35мм2
		№11	0	0	0	219	220	220	387	385	387				2хАПвБ6Шп-1 4х185мм2
		№9	11,7	5,2	14,5	219	220	220	387	385	387				АПвБ6Шп-1 4х35мм2
		№7	0	0	0	219	220	220	387	385	387				2хАПвБ6Шп-1 4х150мм2
		№5	0	0	0	219	220	220	387	385	387				АПвБ6Шп-1 4х35мм2
		№3	0	0	0,5	219	220	220	387	385	387				2хАПвБ6Шп-1 4х150мм2
		№1	1,5	1	6	219	220	220	387	385	387				АПвБ6Шп-1 4х35мм2
		Сумма	13,5	11,5	24,7										
		P, кВт	11												
	1000	№2	0,5	2,2	5,4	220	220	221	385	384	384	3	22.12.2017 19:30	АПвПу-10 3х(1х185/50мм2)	АПвБ6Шп-1 4х35мм2
		№4	11,8	14	15	220	220	221	385	384	384				2хАПвБ6Шп-1 4х150мм2
		№6	6	11,5	5	220	220	221	385	384	384				АПвБ6Шп-1 4х35мм2
		№8	13,5	5,6	13,5	220	220	221	385	384	384				2хАПвБ6Шп-1 4х150мм2
		№10	4,8	5	5	220	220	221	385	384	384				АПвБ6Шп-1 4х35мм2
		№14	0	0	0	220	220	221	385	384	384				2хАПвБ6Шп-1 4х25мм2
		№16	29	30	22	220	220	221	385	384	384				2хАПвБ6Шп-1 4х150мм2
		№28	23,5	7,8	34	220	220	221	385	384	384				2хАПвБ6Шп-1 4х150мм2
		№32	51	22	33	220	220	221	385	384	384				2хАПвБ6Шп-1 4х185мм2
		Сумма	140,1	98,1	132,9										
		P, кВт	82												
ТП-5370	1000	№5	0	0	0,8	220	222	221	398	398	398	2	22.12.2017 17:30	АПвПнг-10 3х(1х95/25мм2)	АПвБ6Шп-1 4х35мм2
		№7	1,6	1,2	5,3	220	222	221	398	398	398				АПвБ6Шп-1 4х16мм2
		№25	23,5	38	15,6	220	222	221	398	398	398				АПвБ6Шп-1 4х185мм2
		№27	20	10	15,5	220	222	221	398	398	398				АПвБ6Шп-1 4х150мм2
		Сумма	45,1	49,2	37,2										
		P, кВт	29												
	1000	№4	0	0	0	222	225	222	390	390	390	3	22.12.2017 18:00	АПвПнг-10 3х(1х95/25мм2)	АПвБ6Шп-1 4х185мм2
		№20	0	0	0	222	225	222	390	390	390				АПвБ6Шп-1 4х35мм2
		№28	0	0	0	222	225	222	390	390	390				АПвБ6Шп-1 4х150мм2
		Сумма	0	0	0										
		P, кВт	0												
ТП-9756	400	№8	23,5	20,5	53	229	230	230	403	402	402	3	22.12.2017 6:30	АПвПу-10 3х(1х150/25мм2)	АПвБ6Шп-1 4х70мм2
		Сумма	23,5	20,5	53										
		P, кВт	22												
	400	№9	24	37	38	229	230	230	403	402	402	3	22.12.2017 6:45	АПвПу-10 3х(1х150/25мм2)	АПвБ6Шп-1 4х70мм2
		№10	27	20	34	229	230	230	403	402	402				АПвБ6Шп-1 4х70мм2
		Сумма	51	57	72										
		P, кВт	41												
		№9	0	0	0	235	234	234	411	410	413				АПвБ6Шп-1 4х70мм2

ТП-9752	400	№10	0	0	0	235	234	234	411	410	413	3	22.12.2017 7:20	АПвПу-10 3х(1х150/25мм2)	АПвБ6Шп-1 4х70мм2
		Сумма	0	0	0										
		P, кВт	0												
	400	№6	57	54	46	235	235	236	412	412	413	3	22.12.2017 7:00	АПвПу-10 3х(1х150/25мм2)	АПвБ6Шп-1 4х70мм2
		№7	54	54	44	235	235	236	412	412	413				АПвБ6Шп-1 4х70мм2
		№8	49	50	61	235	235	236	412	412	413				АПвБ6Шп-1 4х70мм2
		Сумма	160	158	151										
		P, кВт	110												
ТП-7377	1000	№5	140	147	130	229	231	230	404	403	404	4	22.12.2017 15:00	АПвПу-10 3(1х185/70)	АПвБ6Шп-1 4х185мм2
		№1	131	137	91	229	231	230	404	403	404				АПвБ6Шп-1 4х185мм2
		Сумма	271	284	221										
		P, кВт	178												
	1000	№2	84	42	47	229	231	230	404	403	404	2	22.12.2017 15:20	АПвПу-10 3(1х185/70)	АПвБ6Шп-1 4х185мм2
		№6	91	92	91	229	231	230	404	403	404				АПвБ6Шп-1 4х185мм2
		Сумма	175	134	138										
		P, кВт	103												
ТП-5266	1000	№17	82	83	95	237	235	235	398	400	400	3	22.12.2017 14:00	АПвПнг-10 3х(1х95/25мм2)	АШВ-1 4х240мм2
		№9	68	21	56	237	235	235	398	400	400				АШВ-1 4х240мм2
		№7	120	115	107	237	235	235	398	400	400				АШВ-1 4х120мм2
		№5	7	1	1	237	235	235	398	400	400				2хАШВ-1 4х240мм2
		№3	0,4	0	0	237	235	235	398	400	400				АШВ-1 4х150мм2
		№1	2,7	2,5	4	237	235	235	398	400	400				АПвБ6шп-1 4х95мм2
		Сумма	277,4	222,5	263										
		P, кВт	180												
	1000	№24	0	0	0	228	230	230	390	390	390	3	22.12.2017 14:20	АПвПнг-10 3х(1х95/25мм2)	АПвБ6шп-1 4х95мм2
		№22	15	7	7	228	230	230	390	390	390				АШВ-1 4х150мм2
		№20	19,5	17	18	228	230	230	390	390	390				АШВ-1 4х150мм2
		№18	0	0	0	228	230	230	390	390	390				АШВ-1 4х120мм2
		№8	93	95	97	228	230	230	390	390	390				АШВ-1 4х240мм2
		Сумма	127,5	119	122										
		P, кВт	85												
ТП-5278	1000	№15	30	43	26	235	235	235	390	390	390	3	22.12.2017 13:10	АПвПнг-10 3х(1х95/25мм2)	АПвБ6шп-1 4х240мм2
		№13	91	56	101	235	235	235	390	390	390				АПвБ6шп-1 4х240мм2
		№11	0	0	0	235	235	235	390	390	390				АПвБ6шп-1 4х150мм2
		Сумма	121	99	127										
		P, кВт	82												
	1000	№6	0	0	0	230	230	232	390	389	389	3	22.12.2017 13:25	АПвПнг-10 3х(1х95/25мм2)	АПвБ6шп-1 4х240мм2
		№4	0	0	0	230	230	232	390	389	389				АПвБ6шп-1 4х240мм2
		№2	0	0	0	230	230	232	390	389	389				АПвБ6шп-1 4х150мм2
		Сумма	0	0	0										

		P, кВт	0														
ТП-411	630	№4	0	0	0	234	234	233	407	407	409		22.12.2017 16:00	АСБГ-6 3х95мм2		АВБШв-1 4х150мм2	
		№6	0	0	0	234	234	233	407	407	409					АВБШв-1 4х185мм2	
		Сумма	0	0	0												
		P, кВт	0														
	630	№1	225	246	258	234	234	233	407	407	409	3	22.12.2017 16:20	АСБГ-6 3х95мм2		АВБШв-1 4х185мм2	
		№3	241	257	244	234	234	233	407	407	409					АВБШв-1 4х150мм2	
		Сумма	466	503	502												
		P, кВт	344														
РП-7331	1600	№1	180	180	180	235	235	236	400	401	400	2	22.12.2017 11:30	АПВВнг(А)-ls-10 3х(1х95/25мм2)		АПБВнг(А)-ls-1 4х240мм2	
		№3	25	25	22	235	235	236	400	401	400					АПБВнг(А)-ls-1 4х240мм2	
		№5	0	0	0	235	235	236	400	401	400					АПБВнг(А)-ls-1 4х185мм2	
		№7	9	3	10	235	235	236	400	401	400					2АПБВнг(А)-ls-1 4х150мм2	
		№9	26	32	31	235	235	236	400	401	400					2АПБВнг(А)-ls-1 4х150мм2	
		№13	60	41	72	235	235	236	400	401	400					АПБВнг(А)-ls-1 4х240мм2	
		№15	0	0	0	235	235	236	400	401	400					2АПБВнг(А)-ls-1 4х120мм2	
		№23	14	20	44	235	235	236	400	401	400					АПБВнг(А)-ls-1 4х240мм2	
		№27	250	2345	241	235	235	236	400	401	400					2АПБВнг(А)-ls-1 4х150мм2	
		№29	17	13	17	235	235	236	400	401	400					АПБВнг(А)-ls-1 4х95мм2	
		№31	57	58	57	235	235	236	400	401	400					АПБВнг(А)-ls-1 4х95мм2	
		№33	45	89	63	235	235	236	400	401	400					АПБВнг(А)-ls-1 4х95мм2	
		№35	52	52	45	235	235	236	400	401	400					2АПБВнг(А)-ls-1 4х95мм2	
		№37	54	30	51	235	235	236	400	401	400					2АПБВнг(А)-ls-1 4х120мм2	
		№45	0	0	0	235	235	236	400	401	400					2АПБВнг(А)-ls-1 4х185мм2	
		№47	390	315	380	235	235	236	400	401	400					6АПБВнг(А)-ls-1 4х150мм2	
		№49	9	32	25	235	235	236	400	401	400					АПБВнг(А)-ls-1 4х240мм2	
		№51	38	19	29	235	235	236	400	401	400					АПБВнг(А)-ls-1 4х240мм2	
		№57	0	0	0	235	235	236	400	401	400					АПБВнг(А)-ls-1 4х120мм2	
		Сумма	1226	3254	1267												
	P, кВт	1352															
			№2	20	11	13	235	235	236	400	401	400					2АПБВнг(А)-ls-1 4х150мм2
			№4	26	21	16	235	235	236	400	401	400					АПБВнг(А)-ls-1 4х240мм2
			№6	0	0	0	235	235	236	400	401	400					2АПБВнг(А)-ls-1 4х150мм2
			№8	0	0	0	235	235	236	400	401	400					АПБВнг(А)-ls-1 4х240мм2
			№10	310	212	300	235	235	236	400	401	400					6АПБВнг(А)-ls-1 4х150мм2
			№14	18	23	8	235	235	236	400	401	400					АПБВнг(А)-ls-1 4х240мм2
			№24	21	16	22	235	235	236	400	401	400					АПБВнг(А)-ls-1 4х240мм2
			№26	5,4	7,8	6	235	235	236	400	401	400					АПБВнг(А)-ls-1 4х120мм2
			№30	0	0	0	235	235	236	400	401	400					2АПБВнг(А)-ls-1 4х240мм2
			№32	0,1	0,1	0,1	235	235	236	400	401	400					2АПБВнг(А)-ls-1 4х240мм2

	1600	№34	34	30	27	235	235	236	400	401	400	3	22.12.2017 12:30	АПвВнг(А)-ls-10 3х(1х95/25мм2)	2АПбВнг(А)-ls-1 4х120мм2 АПбВнг(А)-ls-1 4х240мм2 2АПбВнг(А)-ls-1 4х185мм2 2АПбВнг(А)-ls-1 4х150мм2 АПбВнг(А)-ls-1 4х240мм2 2АПбВнг(А)-ls-1 4х120мм2 АПбВнг(А)-ls-1 4х95мм2 АПбВнг(А)-ls-1 4х95мм2 АПбВнг(А)-ls-1 4х185мм2
		№36	0	0	0	235	235	236	400	401	400				
		№38	0	0	0	235	235	236	400	401	400				
		№48	20	7	7	235	235	236	400	401	400				
		№50	50	46	48	235	235	236	400	401	400				
		№52	0	0	0	235	235	236	400	401	400				
		№54	6	8	4	235	235	236	400	401	400				
		№56	0	0	0	235	235	236	400	401	400				
		№58	0,6	0	0	235	235	236	400	401	400				
		Сумма	511,1	381,9	451,1										
		P, кВт	316												
ТП-5476	1250	№15	6,7	18,7	15,8	235	236	235	405	405	404	3	22.12.2017 8:30	АПвПнг-10 3х(1х95/25мм2)	АПвБбШп-1 4х120мм2 АПвБбШп-1 4х120мм2 АПвБбШп-1 4х70мм2 АПвБбШп-1 4х240мм2 АПвБбШп-1 4х240мм2
		№13	5,4	1,8	2	235	236	235	405	405	404				
		№11	0,6	2,5	2	235	236	235	405	405	404				
		№9	11,4	7,6	9	235	236	235	405	405	404				
		№3	4,3	4,3	1,5	235	236	235	405	405	404				
		Сумма	28,4	34,9	30,3										
		P, кВт	22												
	1250	№18	0	0	0	235	236	235	405	405	404		22.12.2017 9:00	АПвПнг-10 3х(1х95/25мм2)	АПвБбШп-1 4х120мм2 АПвБбШп-1 4х120мм2 АПвБбШп-1 4х70мм2 АПвБбШп-1 4х240мм2
		№14	0	0	0	235	236	235	405	405	404				
		№12	3,3	0,9	2,4	235	236	235	405	405	404				
		№10	0	0	0	235	236	235	405	405	404				
		Сумма	3,3	0,9	2,4										
		P, кВт	2												
ТП-6040	315	№1	0	9,3	10,6	218	220	219	384	387	384	2	22.12.2017 10:00	СБ-Г- 3х70мм2	АПвБбШп-1 4х25мм2 АПвБбШп-1 4х25мм2 АПвБбШп-1 4х25мм2 АПвБбШп-1 4х25мм2 АПвБбШп-1 4х35мм2 АПвБбШп-1 4х25мм2
		№3	0	0	0	218	220	219	384	387	384				
		№4	0	0	0	218	220	219	384	387	384				
		№5	10,4	14,4	10,1	218	220	219	384	387	384				
		№6	18,2	18,3	20,4	218	220	219	384	387	384				
		№7	23	14	14,2	218	220	219	384	387	384				
		Сумма	51,6	56	55,3										
		P, кВт	36												
	ТП-6068	400	№1	21,1	34,3	26,3	214	212	213	375	372	375	3	22.12.2017 10:30	АСБ-6 3х95мм2
№2			0	7,5	0	214	212	213	375	372	375				
№3			76,8	69,6	71,8	214	212	213	375	372	375				
№4			70,2	58,8	32,3	214	212	213	375	372	375				
№5			103,4	96,6	96,6	214	212	213	375	372	375				
Сумма			271,5	266,8	227										
P, кВт		163													
		№1	127	123	128	220	220	220	385	384	383				АПвБбШп-1 4х185мм2

ТП-6210	630	№2	3,7	0	2	220	220	220	385	384	383	2	22.12.2017 11:00	ААБл-10 3х150мм2	АПвБ6Шп-1 4х25мм2
		№3	32	30	31	220	220	220	385	384	383				АПвБ6Шп-1 4х25мм2
		№4	0	0	0	220	220	220	385	384	383				АПвБ6Шп-1 4х25мм2
		№5	0	0	0	220	220	220	385	384	383				АПвБ6Шп-1 4х25мм2
		Сумма	162,7	153	161										
		P, кВт	105												
ТП-5246	250	№1	0	0	0	220	220	220	385	386	385	2	22.12.2017 10:00	ААБл-6 3х150мм2	АПвБ6Шп-1 4х25мм2
		№2	12	23	16,8	220	220	220	385	386	385				АПвБ6Шп-1 4х35мм2
		№3	63	71	79	220	220	220	385	386	385				АПвБ6Шп-1 4х120мм2
		№4	5	13	5	220	220	220	385	386	385				АПвБ6Шп-1 4х35мм2
		Сумма	80	107	100,8										
		P, кВт	63												